

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

V Českých Budějovicích dne 14.07.2016
č.j. 915/510/16, 48550/ENV/16
spisová značka: 12 R 3/16 Ho

ROZHODNUTÍ

závěr zjišťovacího řízení podle § 7 odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Na základě informací uvedených v oznámení záměru, vyjádření dotčeného územního samosprávného celku, dotčených správních úřadů a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu **rozhodlo** Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, že záměr oznamovatele E.ON Distribuce a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 28085400,

**„V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“
nemá významný vliv** na životní prostředí a veřejné zdraví a **nebude** posuzován podle zákona.

Odůvodnění

1. Identifikační údaje

Název záměru:	V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná
Zařazení záměru dle přílohy č. 1 k zákonu:	Bod 3.6 kategorie II (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I)
Kapacita (rozsah) záměru:	Předmětem záměru je výměna stávajícího vedení VVN při zachování stejné trasy a stejných výškových poměrů. V celkové trase o délce 19,5 km dojde realizací záměru k výměně 74 stožárů VVN, přičemž kapacita vedení bude mírně navýšena s ohledem na zdvojení vedení mezi stožáry č. 2 – č. 66.
Umístění záměru:	kraj: Jihočeský obec: Horosedly, Lety, Mirovice, Mišovice, Bezdědovice, Blatná, Chlum, Chobot, Myštice, Uzenice, Uzeničky k.ú.: Horosedly, Lety, Mirovice, Plíškovice, Ráztely, Svučice, Bezdědovice, Skaličany, Chlum u Blatné, Chobot, Myštice, Uzenice, Uzeničky
Obchodní firma oznamovatele:	E.ON Distribuce a.s.

IČ oznamovatele: 28085400
Sídlo (bydliště) oznamovatele: F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
Zpracovatel oznámení: Ing. František Hezina (*držitel autorizace dle § 19 zákona*)

2. Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Posuzovaný záměr má charakter modernizace standardní liniové stavby energetické infrastruktury pro přenos elektrické energie v napěťové hladině 110 kV v rámci distribuční soustavy ČR. Charakter záměru odpovídá ust. § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem k charakteru a lokalizaci záměru není uvažována kumulace výměny stávajícího vedení s jinými záměry.

3. Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Stávající vedení VVN je na hranici své technické životnosti, která se blíží ke konci zodpovědného využití pro účel vedení elektrické energie. Výměna vedení bude provedena v celém úseku současné liniové stavby (stožáry č. 2 – č. 75), kdy bude postupně provedena demolice stávajícího vedení, a to včetně základů původní stavby. Pro následnou výstavbu budou použity jednoduché ocelové stožáry typu soudek. Délka měněného vedení bude 19,5 km s fázovými vodiči 2 x 3 x 243 – AL1/39 – ST1A a kombinovaným zemním lanem.

4. Odůvodnění vydání rozhodnutí a úvahy, kterými se příslušný úřad řídil při hodnocení zásad uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu:

Vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejného zdraví byly v oznámení záměru vyhodnoceny jako převážně mírné bez významně negativního vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví.

Jako součást navrhovaného záměru jsou v kapitole D.IV. oznámení záměru formulovány odpovídající opatření pro eliminaci, respektive snížení negativních vlivů na jednotlivé složky životního prostředí, která budou realizována v období přípravy a realizace navrhovaného záměru a za kterých lze považovat záměr z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví za akceptovatelný. Nejsou známy překážky z hlediska ochrany životního prostředí a veřejného zdraví, které by bránily realizaci předmětného záměru v dané lokalitě.

Na základě výše uvedeného, oznámení záměru a vyjádření k němu uplatněných, dospěl příslušný úřad k závěru, že vzhledem k tomu, že vlivy záměru na životní prostředí budou převážně mírného charakteru, záměr nemá významný negativní vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování podle zákona.

4.1. Charakteristika záměru

Záměrem je modernizace standardní liniové stavby energetické infrastruktury pro přenos elektrické energie v napěťové hladině 110 kV v rámci distribuční soustavy ČR. Charakter záměru odpovídá ust. § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

4.2. Umístění záměru

Umístění záměru je dáno polohou stávajícího vedení elektrické energie. Výčet dotčených obcí a katastrálních území je uveden v rámci identifikačních údajů záměru.

4.3. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

Vlivy na obyvatelstvo, včetně sociálně ekonomických vlivů

S ohledem na skutečnost, že realizací záměru dojde k výměně vedení elektrické energie ve stávající trase, nelze očekávat nový významně negativní vliv záměru na obyvatelstvo.

Vlivy elektromagnetického pole jsou nejsilnější přímo pod vodiči a s narůstající vzdáleností klesají. Nadlimitní účinky magnetického pole vyznívají v případě standardního dvojitého vedení 110 kV cca ve vzdálenosti 3 - 4 m od vodiče. Při dodržení minimální normové výšky vodičů nad

terénem (6 metrů) nebudou v žádném místě trasy elektrického vedení přípustné hodnoty modifikované indukované proudové hustoty v lidském těle, stanovené v Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., překročeny.

Vlivy na ovzduší a klima

Záměr charakteru elektrického vedení nijak neovlivní kvalitu ovzduší. Pouze ve fázi výstavby dojde k vzniku prašnosti na staveništi a příjezdových cestách včetně emisí z provozu stavebních mechanismů. Vzhledem k rozsahu a výsledkům vyhodnocení dopravní zátěže pro předmětnou stavbu lze vlivy dopravy na ovzduší ve fázi výstavby považovat za krátkodobé a mírné.

Vlivy na hlukovou situaci a event. další fyzikální a biologické charakteristiky

Vlivy na hlukovou situaci lze vzhledem k charakteru záměru považovat během výstavby za minimální a následně během fáze provozu záměru za nepatrné až nulové. Vlivy elektromagnetického pole jsou popsány v rámci vyhodnocení vlivů na obyvatelstvo.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Vlivy stožárového vedení na vody a vodní poměry v širším smyslu lze hodnotit jako málo významné a spíše nulové. V místě záměru byly vyvrtány sondy, kterými byla mj. zjištěna výška hladiny podzemní vody. Záměr vzhledem ke svému charakteru a umístění nemá významný negativní vliv na povrchové a podzemní vody. Pro eliminaci případných mírných negativních vlivů v této oblasti budou dodržena opatření vyplývající z vyjádření vodoprávního úřadu v rámci následných řízení (územní řízení).

Vlivy na půdu

Vzhledem k modernizaci stávajícího vedení dochází k ovlivnění zemědělské půdy pouze z důvodu budování základů nových sloupů a výsledné vlivy na zemědělský půdní fond nebudou významné. Principy zemědělského hospodaření také nebudou nijak zásadně ovlivněny. Pod vodiči bude nadále možná zemědělská prvovýroba a dotčené bloky zemědělské půdy budou moci nadále plnit své funkce.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

V trase záměru ani jeho bezprostřední blízkosti se nenacházejí ložiska nerostných surovin. Poddolované území po těžbě polymetalické – zlatonosné rudy č. 1545 Plíškovice – Mirovice, vzdálené od trasy vedení cca 20 m, je bodového charakteru a nebude realizací záměru ovlivněno.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

Na základě provedeného terénního průzkumu v délce trasy VVN 19,5 km nebyl zjištěn výskyt chráněných či ohrožených druhů živočichů a rostlin. Během výstavby dojde k rušení a zásahům do migrace zejména drobných zemních živočichů, avšak tyto zásahy jsou plně odpovídající charakteru stavby a nelze je hodnotit jako významně negativní. Trasa stávajícího vedení v jednom místě prochází přes VKP a dále přes malé vodoteče, avšak vzhledem k faktu, že dojde pouze k výměně stávajícího vedení VVN a následnému technologicky i rozsahově obdobnému provozu, nebudou tato území významně narušena. Záměr nezasahuje do lokalit soustavy Natura 2000. Možný významný vliv záměru na předměty ochrany, popř. celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí byl ve smyslu § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyloučen stanoviskem Krajského úřadu Jihočeského kraje vydaným dne 12.01.2016 pod č.j. KUJCK 5360/2016/OZZL.

Vlivy na krajinu

Vliv záměru na krajinu je eliminován charakterem stavby, kterým je výměna stávajícího vedení elektrické energie v totožné trase původního vedení. Středně ovlivněny zůstávají zejména znaky estetických hodnot vztahů v krajině, které mohou být v konečné podobě záměru v rámci následných řízení upřesněny tak, aby byl vliv stavby na krajinný ráz zmírněn (např. barva sloupů).

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

V místě realizace záměru se nenachází žádné památkově chráněné území. S ohledem na skutečnost, že se jedná o výměnu stávajícího vedení, není zde ani předpoklad zjištění archeologicky významné lokality. V případě archeologických nálezů bude postupováno v souladu s platnými právními předpisy.

5. Úkony před vydáním rozhodnutí:

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II (dále též „ministerstvo“), obdrželo jako příslušný úřad dle zákona dne 13.05.2016 oznámení záměru „V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“ zpracované podle přílohy č. 3 k zákonu. Potřebný počet výtisků byl následně doplněn zpracovatelem oznámení dne 17.05.2016. Dne 25.05.2016 bylo zahájeno zjišťovací řízení rozesláním oznámení záměru dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům pod č.j. 36274/ENV/16. Dne 31.05.2016 byla informace o oznámení záměru zveřejněna na úřední desce Krajského úřadu Jihočeského kraje. Dne 20.06.2016 uplynula lhůta pro vyjádření k oznámení záměru.

Ministerstvo v průběhu zjišťovacího řízení obdrželo celkem 4 vyjádření dotčených správních úřadů a jedno vyjádření dotčeného územního samosprávného celku. Žádný z dotčených orgánů nepožaduje další posouzení dle zákona. Ministerstvo neobdrželo žádné vyjádření veřejnosti ani dotčené veřejnosti.

6. Podklady pro vydání rozhodnutí

Ministerstvo obdrželo dne 13.05.2016 od společnosti E.ON Distribuce, a.s., prostřednictvím zpracovatele Ing. Františka Heziny (NATURCHEM, s.r.o.) oznámení záměru „V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“ (leden 2016) zpracované dle přílohy č. 3 k zákonu. MŽP dále v rámci zjišťovacího řízení obdrželo k záměru vyjádření uvedená níže v bodě 4 odůvodnění tohoto rozhodnutí.

7. Seznam subjektů, jejichž vyjádření příslušný úřad obdržel v průběhu zjišťovacího řízení:

- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát České Budějovice;
- Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví;
- Obec Horosedly;
- Městský úřad Písek, odbor životního prostředí;
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích.

8. Vypořádání vyjádření obdržených v průběhu zjišťovacího řízení:

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát České Budějovice, ze dne 14.06.2016

Z hlediska ochrany přírody požaduje dodržet opatření a doporučení uvedená v oznámení záměru (ochrana ptáků před usmrcením, předběžná opatrnost v blízkosti přírodní památky Závišínský potok, využití vhodných přístupových tras).

Jednotlivá opatření jsou součástí oznámení záměru a částečně vyplývají přímo z příslušné legislativy (zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů). MŽP souhlasí se zahrnutím těchto opatření do oznámení záměru a považuje je za odpovídající charakteru a lokalizaci záměru.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 17.06.2016

Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Obec Horosedly, ze dne 18.06.2016

Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Městský úřad Písek, odbor životního prostředí ze dne 24.06.2016

Jako příslušný vodoprávní úřad upozorňuje na potřebu umístění stožárů minimálně 8 m od břehové hrany řeky Skalice a statické zabezpečení sloupů v záplavovém území řeky Skalice.

Umístění stožárů je dáno trasou stávajícího vedení, která se realizací záměru nemění. Nejbližší umístěný stávající sloup je od břehové hrany řeky Skalice vzdálen více než uvedených 8 m. Statické zabezpečení sloupu či sloupů zasahujících do záplavového území řeky Skalice bude součástí technického řešení v rámci následných správních řízení, přičemž konkrétní stavební řešení jednotlivých sloupů nepředstavuje riziko z hlediska možného významně negativního vlivu záměru na životní prostředí a veřejné zdraví.

Jako příslušný orgán státní správy lesů upozorňuje na nutnost vydání souhlasu s umístěním stavby, pokud se stavba dotkne pozemků určených k plnění funkce lesa nebo pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Upozornění přímo vyplývá z platné legislativy a bude řešeno v rámci samostatného řízení. Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez dalšího komentáře.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, ze dne 27.06.2016

Nemá připomínky k plánovanému záměru a neuplatňuje požadavek na další posuzování dle zákona.

Vzhledem k obsahu vyjádření ponecháno bez komentáře.

Záměr „V1319/V1320 – Výměna vedení Mirovice - Blatná“ naplňuje dikci bodu 3.6 (Vedení elektrické energie od 110 kV, pokud nepřísluší do kategorie I) kategorie II přílohy č. 1 k zákonu. V souladu s § 7 zákona bylo provedeno zjišťovací řízení, jehož cílem bylo zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí a zda bude posuzován podle zákona. Příslušným úřadem k zajištění zjišťovacího řízení bylo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II. Na základě informací uvedených v oznámení záměru, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčeného územního samosprávného celku a zjišťovacího řízení provedeného podle zásad uvedených v příloze č. 2 k zákonu, rozhodlo Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy II, tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou podat do 15 dnů ode dne jeho doručení oznamovatel a dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona rozklad k Ministerstvu životního prostředí. O rozkladu rozhoduje ministr životního prostředí na základě návrhu rozkladové komise. Splnění podmínek podle § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hana Dvořáková
ředitelka
odboru výkonu státní správy II

Dotčené územní samosprávné celky ve smyslu § 16 odst. 3 zákona **neprodleně** zveřejní závěr zjišťovacího řízení na úředních deskách. Doba zveřejnění je dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona nejméně 15 dnů. **Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyrozumí elektronickou datovou nebo e-mailovou zprávou (jakub.honetschlager@mzp.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení závěru zjišťovacího řízení na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.**

Do závěru zjišťovacího řízení lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, česká informační agentura životního prostředí a na stránkách Ministerstva životního prostředí (<http://www.mzp.cz/eia>), pod kódem záměru OV2061.

Rozdělovník (č.j. 915/510/16, 48550/ENV/16)

Oznamovatel:

- **E.ON Distribuce a.s.**, F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, prostřednictvím: **SAG Elektrovod a.s.**, k rukám Ing. Víta Brůžka, Traťová 1, 619 00 Brno

Dotčené územní samosprávné celky:

- **Jihočeský kraj**, k rukám člena rady paní Ing. Hany Tůmové, Ph.D., U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- **Město Blatná**, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
- **Obec Bezdědovice**, Bezdědovice 109, 388 01 Bezdědovice
- **Obec Chlum**, Chlum 43, 388 01 Chlum
- **Obec Chobot**, Chobot 50, 388 01 Chobot
- **Obec Uzenice**, Uzenice 28, 388 01 Uzenice
- **Obec Uzeničky**, Uzeničky 48, 388 01 Uzeničky
- **Obec Myštice**, Myštice 15, 388 01 Myštice
- **Obec Mišovice**, Mišovice 20, 398 04 Mišovice
- **Město Mirovice**, Masarykovo náměstí 38, 398 06 Mirovice
- **Obec Horosedly**, Horosedly 21, 398 04 Horosedly
- **Obec Lety**, Lety 67, 398 04 Lety

Dotčené správní úřady:

- **Krajský úřad – Jihočeský kraj**, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
- **Městský úřad Písek, odbor životního prostředí**, Velké náměstí 114/3, 397 19 Písek
- **Městský úřad Blatná, odbor životního prostředí**, tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná
- **Česká inspekce životního prostředí**, oblastní inspektorát České Budějovice, U Výstaviště 16, P.O. Box 32, 370 21 České Budějovice
- **Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích**, územní pracoviště Písek, Karla Čapka 2459, 397 01 Písek

Odbory MŽP:

- odbor obecné ochrany přírody a krajiny

Zpracovatel oznámení:

- **Ing. František Hezina, NATURCHEM, s.r.o.**, Leděčská 3015, 580 01 Havlíčkův Brod